



CERTIFICADO

No. GND-017-001/18

Con vigencia del 25 de abril de 2018 al 25 de abril de 2019

A LA EMPRESA:

**YESERA COMERCIAL, S. A.
PLANTA CARMEN**

Producto	<i>Yeso Construcción Máximo / Yeso Construcción Hidalgo / Yeso Construcción Regio</i>
Densidad aparente:	893,13 kg/m ³ (55,78 lb/ft ³)
Conductividad térmica:	0,1752 W/m·K (1,2147 BTU·in/h·ft ² ·°F)
Permeabilidad al vapor de agua:	0,641 ng/Pa·s·m
Adsorción de humedad:	% peso 0,15 % volumen 0,13
Absorción de agua:	% peso 46,49
Norma de referencia:	NOM-018-ENER-2011

El valor de resistencia térmica debe ser calculado por el proyectista, así mismo, éste documento no ampara la aplicación efectuada por terceros que modifique la dosificación y características del producto certificado.

La cobertura de esta certificación comprende al producto especificado, de cumplimiento con lo establecido en el Anexo Técnico de Certificación AC-07, aprobado por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía.

El presente certificado es otorgado bajo la clase B y aplica para los productos fabricados en la planta con domicilio en Carretera Monterrey – Monclova km 11,5, C. P. 66550, El Carmen, Nuevo León, evidenciando el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana **NOM-018-ENER-2011 “Aislantes Térmicos para Edificaciones – Características y Métodos de Prueba”**, con base en el informe No. 1030-B emitido por Novidesa, S. A. de C. V., laboratorio de ensayos acreditado conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, con No. de acreditación EMA C-0061-008/11.



Arq. Evangelina Hirata Nagasako
Directora Ejecutiva

Ciudad de México, a 25 de abril de 2018.